

国道41号高山地区電線共同溝PFI事業の入札説明書等の訂正表(第3回)

令和5年11月20日に公表した「国道41号高山地区電線共同溝PFI事業 入札説明書(添付資料含む)」に関し、以下のとおり訂正する。

No.	資料名	頁数	行数	項目	訂正前	訂正後
1	添付2 要求水準書	45	15	(7)その他	(イ) 土留め・仮締切工における軽量鋼矢板については、使用材料・数量が不明であるため設置・撤去のみ計上し、仮設賃料については計上する。 なお、使用材料・数量が確定した場合は、設計変更の対象とする。	(イ) 土留め・仮締切工における軽量鋼矢板の賃料期間は、以下を計上している。 ・管路部1型 560日 ・特殊部1型 50日 ・特殊部3A型⑩ 55日 ・特殊部3A型⑪ 50日
2	添付2 要求水準書	23	24	10 交通安全管理 (2)	記載なし	(2) 本整備工事の施工にあたり、下表のとおり交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。なお、人数については協議し人数を確定するものとする。 なお、施工計画書に配置計画を明示するものとする。 地域外からの労働者確保が必要となった場合、別途中部地方整備局と協議するものとする。
3	添付2 要求水準書	57	6	(3)特記事項	記載なし	(エ)定期点検 定期点検については特殊部の内部点検を想定している。別途作業帯の設置・撤去、鉄蓋の開閉、水替え等が必要な場合は中部地方整備局と協議するものとする。
4	添付10 見積参考資料	—	—	見積参考資料 工事業務 軽量鋼矢板(電線共同溝) ⑦-Ⅱ(管路部) L SP-1型	< 100 m当り> 軽量鋼矢板設置・撤去 軽量鋼矢板賃料(管路部⑦) LSP-1型 t=4mm L=2.0m 腹起し賃料(管路部⑦) 角ハ [°] イ [°] 100×100 t=3.2mm 切梁賃料(管路部⑦) ハ [°] イ [°] サ [°] ホ [°] ト 0.9m～1.2m	< 100 m当り> 軽量鋼矢板設置・撤去 賃料期間560日 軽量鋼矢板賃料(管路部⑦) LSP-1型 t=4mm L=2.0m(修理費・損耗費あり) 腹起し賃料(管路部⑦) 角ハ [°] イ [°] 100×100 t=3.2mm(基本料あり) 切梁賃料(管路部⑦) ハ [°] イ [°] サ [°] ホ [°] ト 0.9m～1.2m(基本料あり)
5	添付10 見積参考資料	—	—	見積参考資料 工事業務 軽量鋼矢板(電線共同溝) ⑦-Ⅱ(特殊部) L SP-1型	< 100 m当り> 軽量鋼矢板設置・撤去 軽量鋼矢板賃料(特殊部⑦) LSP-1型 t=4mm L=2.0m 腹起し賃料(特殊部⑦) 角ハ [°] イ [°] 100×100 t=3.2mm 切梁賃料(特殊部⑦) ハ [°] イ [°] サ [°] ホ [°] ト 0.9～1.2m	< 100 m当り> 軽量鋼矢板設置・撤去 賃料期間50日 軽量鋼矢板賃料(特殊部⑦) LSP-1型 t=4mm L=2.0m(修理費・損耗費あり) 腹起し賃料(特殊部⑦) 角ハ [°] イ [°] 100×100 t=3.2mm(基本料あり) 切梁賃料(特殊部⑦) ハ [°] イ [°] サ [°] ホ [°] ト 0.9～1.2m(基本料あり)
6	添付10 見積参考資料	—	—	見積参考資料 工事業務 軽量鋼矢板(電線共同溝) ⑩-Ⅲ LSP-3A型	< 100 m当り> 軽量鋼矢板設置・撤去 軽量鋼矢板賃料(特殊部⑩) LSP-3A型 t=4mm L=2.5m 腹起し賃料(特殊部⑩) 角ハ [°] イ [°] 100×100 t=3.2mm 切梁賃料(特殊部⑩) ハ [°] イ [°] サ [°] ホ [°] ト 1.2～2.1m	< 100 m当り> 軽量鋼矢板設置・撤去 賃料期間55日 軽量鋼矢板賃料(特殊部⑩) LSP-3A型 t=4mm L=2.5m(修理費・損耗費あり) 腹起し賃料(特殊部⑩) 角ハ [°] イ [°] 100×100 t=3.2mm(基本料あり) 切梁賃料(特殊部⑩) ハ [°] イ [°] サ [°] ホ [°] ト 1.2～2.1m(基本料あり)
7	添付10 見積参考資料	—	—	見積参考資料 工事業務 軽量鋼矢板(電線共同溝) ⑪-Ⅲ LSP-3A型	< 100 m当り> 軽量鋼矢板設置・撤去 軽量鋼矢板賃料(特殊部⑪) LSP-3A型 t=4mm L=3.0m 腹起し賃料(特殊部⑪) 角ハ [°] イ [°] 100×100 t=3.2mm 切梁賃料(特殊部⑪) ハ [°] イ [°] サ [°] ホ [°] ト 2.1～3.2m	< 100 m当り> 軽量鋼矢板設置・撤去 賃料期間50日 軽量鋼矢板賃料(特殊部⑪) LSP-3A型 t=4mm L=3.0m(修理費・損耗費あり) 腹起し賃料(特殊部⑪) 角ハ [°] イ [°] 100×100 t=3.2mm(基本料あり) 切梁賃料(特殊部⑪) ハ [°] イ [°] サ [°] ホ [°] ト 2.1～3.2m(基本料あり)