

建物内部 非常用進入口

その窓は『消防隊進入口』です

問題

消防隊進入口付近に障害物があるため緊急時に進入の妨げになる。



対応



ガラスに消防隊進入口標識が貼付されてある場合は、火災などの有事の際の消防隊進入口になります。

進入口付近に障害物があると迅速な消防活動等の妨げとなり、被害が拡大する恐れがある。

障害となる物品等を移動・整理し、消防隊の進入路を確保する。

建物内部 排煙窓


排煙窓とは？



対応

排煙窓は火災時に室内の煙を排出し、安全な避難確保や消防活動の補助の目的で天井面付近に設置されている。

支障なく開閉するか動作確認を行う。



建物内部 誘導ブロック

認識できない誘導用ブロック

問 題

視覚障害者誘導用ブロックの上に玄関マットが敷いてあり、視覚障害者の方が誘導用ブロックを認識できない。



対 応

視覚障害者の誘導に支障がないよう、玄関マットを撤去する。

又は、視覚障害者誘導用ブロック部材付の玄関マットに取り替えるなどして視覚障害者の方が認識できるようにする。