



クマタカ通信

vol.182 けんせつ小町隊による工事安全パトロールを実施しました

2019年07月30日

クマタカ通信vol.182

女性の働きやすい工事現場を目指して、けんせつ小町隊による 工事安全パトロールを実施しました



7月25日(木)に工事受注業者及び越美山系砂防事務所の女性職員からなるけんせつ小町隊と、越美山系砂防事務所職員、越美山系砂防事務所管内工事受注者が合同で工事安全パトロールを実施しました。

【パトロール箇所】

- ①平成31年度 越美山系ガラン谷第1砂防堰堤工事
- ②平成30年度 越美山系アテガ平谷砂防堰堤道路工事

【参加者】

けんせつ小町隊 隊員9名（工事受注業者7名、越美山系砂防事務所2名）
越美山系砂防事務所職員 6名
越美山系砂防事務所管内工事受注者 13名



パトロール実施状況(休憩所を点検、NHK取材中)

パトロール実施後、けんせつ小町隊員から点検結果の報告がありました。報告の中には「現場事務所、作業員休憩所がたばこ臭い。きちんと分煙などの措置をした方が良い。トイレは男女共用だと入りづらいので別けた方が良い」といった女性ならではの視点による報告もありました。



けんせつ小町隊員によるパトロール結果報告

その他の指摘事項として、下記の意見がありました。

●ガラン谷第1砂防堰堤工事

- ・開口部対策としてカラーコーンと鉄ピンロープの2種類で明示してあるが、両者の間に隙間がある。どちらかで閉じた方が良い。
- ・重機に取り付けてあった棒状のコーンは旋回の危険な範囲を示していて安全上の配慮として良い。
- ・安全掲示板の下にある生花が見映えを良くしている。

●アテガ平谷砂防堰堤道路工事

- ・安全通路に草が茂っている。歩行幅を確保するために草刈が必要。
- ・法面保護のネットが端まで覆っていないので覆うようにすべき。
- ・国道を渡るための交通整理員の配置は良い。

パトロールでの報告を受け、指摘のあった事項を改善し、更なる安全面・衛生面の向上に努めていきます。
なお、当日はNHKの取材がありました。

Twitter、やっています♪

越美山系砂防事務所が所管する揖斐川及び根尾川上流域の
砂防事業に関する情報を中心に発信しています。

みなさまのフォローをお待ちしております!



国土交通省 越美山系砂防事務所

発行 国土交通省中部地方整備局越美山系砂防事務所

〒501-0605 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137

Tel:0585-22-2161 Fax:0585-22-2174

E-mail : cbr-etsumikouhou@mlit.go.jp

※クマタカ通信の感想やご意見もお待ちしています。

※文中の敬称は省略しています。

国土交通省中部地方整備局 越美山系砂防事務所

〒501-0605 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137番地

総務課 : 0585-22-2161 (代) 工務課 : 0585-22-2162 調査課 : 0585-22-2163