

# 櫛田川の渇水概要（令和8年2月13日）

## 渇水状況


- 三軒屋観測所（松阪市飯高町蓮）における令和7年11月、12月の降水量は91mmで平年の46.9%でした。令和8年1月の降水量は1mm、2月は12日現在で55mmとなっています。
- 櫛田川の河川流量（両郡観測所）は流水の正常な機能を維持するために必要な流量（正常流量）3.0m<sup>3</sup>/sを12月28日から下回っており、2月11日の雨で一時的に回復しましたが、長期予報では引き続き少雨傾向の予測となっており、依然厳しい状況です。
- 2月13日9時時点の蓮ダムは貯水率44.0%、平年比74.6%となっています。
- 三重河川国道事務所では、令和8年1月28日に櫛田川水系渇水対策支部を設置し、河川パトロール等により櫛田川の流況監視を強化しています。

## 両郡観測所の流量（管理者：国土交通省 読み：りょうぐん 場所：多気郡多気町相可）

速報値

## 三軒屋観測所の降水量（管理者：国土交通省 読み：さんげんや 場所：松阪市飯高町蓮）

### 両郡観測所の流量



### R7.11月～R8.2月の月降水量




### 月降水量の平年比

	観測値	平年値	平年比
R7.11月	39.0mm	122.0mm	32.0%
R7.12月	52.0mm	72.0mm	72.2%
R8.1月	1.0mm	71.0mm	1.4%
R8.2月	55.0mm	77.0mm	71.4%


※令和8年2月の観測値は2月1日から2月4日までの累計値。

## 蓮ダムの貯水量（管理者：国土交通省 読み：はちすだむ 場所：三重県松阪市飯高町森）速報値



# 蓮ダムからの主な供給先

凡 例	
南勢志摩水道用水 (三重県企業庁)	●—○
松阪工業用水 (三重県企業庁)	●—○—○
松阪市水道 (松阪市)	●
主なかがい用水の 受益地	■



## 現況写真 (櫛田川第二頭首工 場所: 松阪市清水町)

平常時の流況  
(両郡観測所の流量:約6.4m<sup>3</sup>/s)  
令和6年11月4日撮影



令和8年2月13日撮影  
(両郡観測所の流量:約4.4m<sup>3</sup>/s)



## 河川管理者としての今後の対応

- ・河川巡視の強化
- ・流量観測の実施
- ・水質検査の実施
- ・関係者から取水状況や被害の有無の聞き取り
- ・節水の呼びかけ

## 問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局  
三重河川国道事務所  
河川占用調整課  
Tel : 059-229-2218



川の防災情報