

櫛田川の渇水概要（令和8年3月10日）


渇水状況

- 三軒屋観測所（松阪市飯高町蓮）における令和8年1月の降水量は3mmと少雨でした。2月の降水量は91mmと平年値を上回りました。3月は9日現在で67mmとなっています。
- 櫛田川の河川流量（両郡観測所）は流水の正常な機能を維持するために必要な流量（正常流量）を12月28日から断続的に下回っており、3月初旬の降雨により一時的に回復しましたが、再び割り込んでいる状況です。
- 3月10日9時時点の蓮ダムは貯水率52.6%、平年比77.0%となっています。
- 三重河川国道事務所では、令和8年1月28日に櫛田川水系渇水対策支部を設置し、河川パトロール等により櫛田川の流況監視を強化しています。

両郡観測所の流量（管理者：国土交通省 読み：りょうぐん 場所：多気郡多気町相可）
 三軒屋観測所の降水量（管理者：国土交通省 読み：さんげんや 場所：松阪市飯高町蓮）

速報値

両郡観測所の流量



R8.1月～R8.3月の月降水量




月降水量の平年比

	観測値	平年値	平年比
R8.1月	3 mm	71 mm	4.2%
R8.2月	91 mm	77 mm	118.2%
R8.3月	67 mm	138 mm	48.6%

※令和8年3月の観測値は3月1日から3月9日までの累計値。

蓮ダムの貯水量（管理者：国土交通省 読み：はちすだむ 場所：三重県松阪市飯高町森）

速報値



蓮ダムからの主な供給先

凡例	
南勢志摩水道用水 (三重県企業庁)	
松阪工業用水 (三重県企業庁)	
松阪市水道 (松阪市)	
主なかんがい用水の 受益地	



現況写真 (櫛田川第二頭首工 場所：松阪市清水町)

平常時の流況
(両郡観測所の流量:約6.4m³/s)
令和6年11月4日撮影



令和8年3月9日撮影
(両郡観測所の流量:約2.6m³/s)



河川管理者としての今後の対応

- 河川巡視の強化
- 関係者から取水状況や被害の有無の聞き取り
- 流量観測の実施
- 節水の呼びかけ
- 水質検査の実施

問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所
河川占用調整課

Tel : 059-229-2218



川の防災情報