

水質保全対策(水質汚濁防止対策(角落し工の設置))

【実施内容】

取水塔(三尾発電所取水口)の三尾発電所の濁水抑制対策として、角落し工の施工を実施し、平成27年2月26日に完了。


潜水調査を実施し、取水口敷より1.3mの高さまで白濁物質を確認したため、白濁物質沈降高さ以上まで角落しを設置。

【実施者】

関西電力(株) 東海電力部



取水塔(発電専用施設)



角落しの施工状況



設置する角落し