

さわきた 沢北排水機場の3号ポンプの故障について

1. 概要

「沢北排水機場」の月例点検において、排水ポンプ1台の故障が判明しました。
復旧目処については、現在確認中です。

● 沢北排水機場のポンプ設備概要

- ・ 位置：三重県桑名市東^{ひがしゆりあげ}汰上地先（揖斐川右岸7.6km）
- ・ 1号ポンプ：最大毎秒5立方メートル
- ・ 2号ポンプ：最大毎秒5立方メートル
- ・ 3号ポンプ：最大毎秒5立方メートル（故障機）

2. 当面の対応

- ・ 降雨時には緊急的に排水ポンプ車等を配備します。



排水ポンプ車



排水イメージ

3. 問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 電話：(代) 0594-24-5711
副所長 吉田 光則 ・ 管理課長 藤井 沙織