

令和4年度 第14回矢作川水利調整協議会(第13回幹事会) 議事概要

日時：令和4年6月20日(月) 15:00～15:30

形式：Web会議

【議事】

1. 明治用水頭首工漏水対策の状況と今後の見通し(東海農政局より配布資料にて説明)

【概要】

□明治用水頭首工の漏水事案の現状と今後の対応について

- ・左岸ポンプは、取水口付近に3台、別河川に3台設置、稼働中。
- ・右岸応急対策については、試験通水時の漏水対策として、矢板の追加打設施工中。
- ・左岸応急対策として、止水のための矢板打設施工中。

□主な意見

- ・右岸側における自然取水開始時期の共有について要望。
- ・左岸側における今後のポンプ設置時期の共有について要望。