

令和4年度 第19回矢作川水利調整協議会(第18回幹事会) 議事概要

日時：令和4年7月5日(火) 15:00～15:30

形式：Web会議

【議事】

1. 明治用水頭首工漏水対策の状況と今後の見通し(東海農政局より配布資料にて説明)

【概要】

明治用水頭首工の漏水事案の現状と今後の対応について

- ・ 右岸の自然取水は 14 m³/s 程度安定的に取水。
- ・ 左岸ポンプは別河川を併せ計 15 台で取水。
旧堰船通り付近で 4 台設置・試運転中。
- ・ 右岸側農水は、25 日から 2 ブロック通水 (3 日通水 3 日断水) を継続。

主な意見

- ・ 右岸農水の 2 ブロック通水は 7 月 7 日以降も当面継続予定。