

令和4年度 第21回矢作川水利調整協議会(第20回幹事会) 議事概要

日時：令和4年7月12日(火) 15:00～15:30

形式：Web会議

【議事】

1. 明治用水頭首工漏水対策の状況と今後の見通し(東海農政局より配布資料にて説明)

【概要】

□明治用水頭首工の漏水事案の現状と今後の対応について

- ・ポンプは右岸 162 台、左岸 15 台で前回から変更なし。
- ・左岸ポンプ（旧堰船通し付近）は、本日 4 台稼働開始。
- ・7日に発生した重機転倒事故は、9日未明に重機撤去完了。
8日に油の流出を確認したため取水口にオイルフェンス設置。水質検査と河川巡視の結果、下流への影響なし。
- ・羽布ダム貯水率 93%まで回復。

□主な意見

- ・不安定な天候が続いている。ゲリラ豪雨によりダムから放流することもあるので、引き続き注意願う。