

平成31年3月19日
中部地方整備局
設楽ダム工事事務所

田口浄水場(設楽町)への導水管破損事故について

【第二報】

- 設楽ダム工事事務所の工事現場において、作業中に掘削した岩が設楽町田口浄水場に導水する管の一部に当たり破損する事故が発生しました。
- 損傷箇所の止水対応を行い、その後、安定的な通水確認を経て19:30に応急復旧を完了しました。
- 断水等の地域への影響は発生しませんでした。地域及び関係者の皆様にはご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

工事名：平成30年度 設楽ダム工事用道路迂回路整備工事

施工業者：朝日工業株式会社

工事場所：愛知県北設楽郡設楽町田口

発生日時：平成31年3月19日（火） 11:45頃



- 解 禁 指定なし
- 配布先 新城市政クラブ
- 問い合わせ先 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所
副所長(技術) 馬淵 啓之、工務課長 蔭山 敦士
電話 0536-23-4331(代表)