

防災機能強化における進捗状況

1. 防災道の駅「朝霧高原」における防災機能強化の各進捗状況

○令和4年3月に強化方策(案)をとりまとめ

○令和7年度、防災拠点施設(給水施設及び非常用自家発電機施設の強化)の工事に着手予定。

広域的な防災拠点としての施設機能・体制の評価

必要機能・体制	評価	対応
耐震化	○	
無停電化	発電量の増強、72時間対応が必要	④
通信設備	○	
貯水タンク(給水施設)	発電量の増強、72時間対応が必要	⑤
防災トイレ	○	
ヘリポート	○	
防災倉庫	道の駅利用者用に3日分の物資を保管する備蓄倉庫が必要	①
進出拠点(警察) 広域物資輸送拠点(代替拠点)	防災拠点自動車駐車場制度を活用した活動スペースの確保が必要	②③
雪寒基地	除雪機械の車庫、会議スペース、作業員の詰所が必要	①
BCP策定	○	
災害協定	○	
防災訓練	○	
感染症対策	○	



(参考)

- ① 雪寒基地・防災倉庫
- ② 広域物資輸送拠点の活動スペース



- ③ 警察庁の進出拠点の活動スペース



ヘリポート

情報提供施設
・休憩施設

至山梨県

至富士市

- ④ 非常用自家発電施設(燃料槽増設)