

令和 5 年 7 月 6 日
国土交通省 中部地方整備局
静岡国道事務所

橋桁落下の事故について(第2報)

1. 概 要

本日(7月6日)3時頃、橋梁架設工事中に工事中の橋桁が落橋(橋脚から現道歩道へ落橋)する事故が発生しました。

8名の作業員等が巻き込まれ、救急車にて病院に救急搬送されました。

新たに1名の死亡が確認され、2名の死亡者となりました。

2. 工事概要

工事名:令和3年度 1号清水立体尾羽第2高架橋鋼上部工事

受注者 令和3年度 1号清水立体尾羽第2高架橋鋼上部工事名村・日塔特定
建設工事共同企業体

・代表事業者 株式会社名村造船所 名古屋営業所

・構成事業者 日本鉄塔工業株式会社

3. 場 所

国道1号静岡バイパス下り線(静岡県静岡市清水区尾羽)

4. 交通状況

事故処理中にて交通規制有り(国道1号線:上り2車線を利用した対面通行)

5. 解 禁

指定なし

6. 配布先

静岡県政記者クラブ、静岡市記者クラブ

7. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 副所長

工事品質管理官

しずかわ
静川
ひらいわ
平岩

じゅん
淳
なおき
直樹

電話(054)250-8903 E-mail cbr-s-keikaku@mlit.go.jp

静岡国道事務所ホームページ <https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

静岡国道事務所公式ツイッター @mlit_shizukoku

国道1号静岡バイパスの工事現場における事故の発生について

本日午前3時ごろ、建設中の国道1号静岡バイパス下り線（静岡県静岡市清水区尾羽）の建設現場で、橋梁架設工事中に橋桁が現場歩道上に落下し負傷者が発生。

事故の詳細については現在、調査中。



1. 発 生 日 時 : 令和5年7月6日 午前3時頃
2. 事故発生場所 : 国道1号静岡バイパス下り線（静岡県静岡市清水区尾羽）
3. 工 事 名 : 令和3年度 1号清水立体尾羽第2高架橋鋼上部工事
4. 工 期 : 令和3年9月10日～令和6年2月22日
5. 請 負 人 : 名村・日塔特定建設工事共同企業体
6. 事故発生状況等

①架設中の鋼鉄製の橋桁（下り線、長さ約63m、幅約2.5m、重さ140t）の横取り、降下作業を行っていたところ、約7mの高さから、国道1号の歩道上に落下

②被災者は、死亡者2名、重軽傷6名の合計8名（7/6（木）11:00時点）

位置図（1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼上部工事）

位置図



航空写真 (1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼上部工事)

