


水質分析結果(2014年4月分)

実施日:4月1日

種別			単位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水	新滝ヶ洞溜池	
採取地点				コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後
分析項目	pH		—	4.8	6.6	4.9	6.8	6.9	6.6	6.7
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0025	0.0017	0.0024	0.0007	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l							
	F	フッ素	mg/l	0.60	0.40	0.60	0.40	0.20	0.10	<0.10
	As	砒素	mg/l							
	T-Hg	総水銀	mg/l							
	Se	セレン	mg/l							
	B	ホウ素	mg/l							
	SS	浮遊物質	mg/l	6	9	10	8	3	6	7
	Cu	銅	mg/l	0.09	0.03	0.08	0.01	0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.54	0.32	0.46	0.10	0.06	0.02	0.02
	硫酸イオン		mg/l							
	カルシウム		mg/l							
	EC	電気伝導度	mS/cm							
	Na	ナトリウム	mg/l							
実施機関			市	市	市	市	市	市	市	



: 分析していないことを示す

「<〇. 〇」の表示は、〇. 〇mg/L未満を表す。



: 環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)



: 排水基準に不適合