

国土交通省 | 天竜川上流河川事務所

DATE: 令和7年4月25日

いのちとくらしをまもる
防災減災

1. 件名 祝井沢川ひ門（飯田市松尾清水地先）の応急点検

の結果について ～24日発生の事故を受けての対応～

2. 概要 天竜川上流河川事務所は、4月24日午後に飯田市松尾清水地先の堤防道路（市道）から車両が転落した事故により損傷した祝井沢川ひ門の応急点検を実施しましたので、その結果をお知らせします。

3. 点検結果 油類等の河川流出：なし
管理橋：落橋し大きく破損
ゲート：異常なし
巻き上げ機：異常なし
上屋（管理棟）：管理橋との接続部に損傷あり
付属施設（量水標、照明等）：異常なし
堤防本体：目立った損傷なし

以上の点検結果から、軽微な損傷はあるものの、ひ門としての機能は維持されていると判断。

4. 今後の対応 速やかに機能回復のための補修工事を実施し、その後、本復旧の予定

5. 同時配布 飯田市記者クラブ、駒ヶ根市記者クラブ、伊那記者クラブ

6. 問合せ先 国土交通省 中部地方整備局
天竜川上流河川事務所 副所長 荒町 祐司
電話 0265-81-6411