

# 記者発表資料

平成27年4月15日  
国土交通省中部地方整備局  
豊橋河川事務所

## 豊川<sup>ふるかわ</sup>古川排水機場の排水ポンプに不具合発生（第1報）

豊橋河川事務所が管理する古川排水機場（豊川右岸11.6K+212地点：豊川市<sup>こやしちやう</sup>柑子町）のポンプ設備（総排水量毎秒6 $\text{m}^3$ ：口径1000mm（排水量毎秒2 $\text{m}^3$ ） $\times$ 3台）の点検を行ったところ、排水ポンプ3台のうち1台に動作の不具合を確認しました。

直ちに詳細調査に着手し、原因究明を行い復旧作業にかかる予定です。

なお、詳細調査の間、排水ポンプ3台のうち1台の運転は行わないこととし、本日、緊急措置として中部地方整備局が保有する排水ポンプ車（排水量毎秒1 $\text{m}^3$ ）2台を古川排水機場へ現地配備します。

古川排水機場の運転にあたっては、豊川市との情報連絡を密に行い、今後の気象情報を注視し適切な排水運転を行います。

なお、続報については第2報でお知らせします。



古川排水機場の設置場所と施設外観



現地配備する排水ポンプ車

1. 解 禁 指定なし
2. 同時配布 豊橋市政記者会、豊川市政記者クラブ
3. 問い合わせ先 中部地方整備局豊橋河川事務所  
豊橋市中野町字平西1-6 電話 0532-48-2111

副所長(技術)

管理課長

かとうとしふみ  
加藤 敏文  
さくらだあきひこ  
桜田 明彦