

記者発表資料

平成27年5月28日
国土交通省中部地方整備局
豊橋河川事務所

豊川^{ふるかわ}古川排水機場の排水ポンプに不具合発生（第2報）

平成27年4月15日にお知らせ(別紙参照)のとおり、豊橋河川事務所が管理する古川排水機場(豊川市^{こがわ}柑子町)のポンプ設備に不具合を発見したため、排水ポンプ車2台を現地配備し排水能力を確保すると共に対策方法の検討を進めておりましたが、このたび不具合の発生しているポンプを分解して修繕する工事に着手することとなりましたのでお知らせします。

なお、修繕工事にあたってはポンプを取外すため、代わりとなる仮設排水施設の設置を進めておりましたが、5月26日に設置が完了し古川排水機場の必要能力(総排水量毎秒6 m^3)が確保できたことから、現地に配備していた排水ポンプ車を5月29日をもって撤収します。

修繕工事にあたっては、1日でも早く復旧を完了すべく工事監理に努めるとともに、修繕工事期間中における古川排水機場の運転は、引き続き豊川市との情報連絡を密に行い適切な排水運転を行ってまいります。



↑ 緊急配備していた排水ポンプ車



↑ 設置が完了した仮設排水施設

1. 解 禁 指定なし
2. 同時配布 豊橋市政記者会、豊川市政記者クラブ
3. 現地取材 5月29日(金)の排水ポンプ車の現場撤収時に現地をご覧いただけます。現地の取材をご希望の方は、13時に古川排水機場へ直接お越しください。※取材にあたって制約はありませんが、あらかじめご連絡ください。
4. 問い合わせ先 中部地方整備局豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西1-6 電話 0532-48-2111
副所長(技術) ^{かとうとしふみ}加藤 敏文 (内線204)
管理課長 ^{さくらだあきひこ}桜田 明彦 (内線331、携帯090-8868-6148)

記者発表資料

平成27年4月15日
国土交通省中部地方整備局
豊橋河川事務所

豊川^{ふるかわ} 古川排水機場の排水ポンプに不具合発生（第1報）

豊橋河川事務所が管理する古川排水機場（豊川右岸11.6K+212地点：豊川市^{こうしちやう}柑子町）のポンプ設備（総排水量毎秒6 m^3 ：口径1000mm（排水量毎秒2 m^3 ）×3台）の点検を行ったところ、排水ポンプ3台のうち1台に動作の不具合を確認しました。

直ちに詳細調査に着手し、原因究明を行い復旧作業にかかる予定です。

なお、詳細調査の間、排水ポンプ3台のうち1台の運転は行わないこととし、本日、緊急措置として中部地方整備局が保有する排水ポンプ車（排水量毎秒1 m^3 ）2台を古川排水機場へ現地配備します。

古川排水機場の運転にあたっては、豊川市との情報連絡を密に行い、今後の気象情報を注視し適切な排水運転を行います。

なお、続報については第2報でお知らせします。



古川排水機場の設置場所と施設外観



現地配備する排水ポンプ車

1. 解 禁 指定なし
2. 同時配布 豊橋市政記者会、豊川市政記者クラブ
3. 問い合わせ先 中部地方整備局豊橋河川事務所
豊橋市中野町字平西1-6 電話 0532-48-2111

副所長(技術)

管理課長

かとうとしふみ
加藤 敏文
さくらだあきひこ
桜田 明彦