

NEWS RELEASE

平成30年7月19日

矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会

お知らせ

昨日発生した岡崎市秦梨町 地内 乙川（矢作川の一次支川）における油類の流出について、現在の状況と今後の対応について、お知らせします。

1. 事故概要

- ①通報日時 : 7月18日（水） 19時41分頃
- ②事故通報内容 : 岡崎市の乙川に油膜が見られる。
- ③発見場所 : 岡崎市秦梨町
- ④原因者 : 特別養護老人ホーム かわいの里
- ⑤原因等 : ボイラーの燃料（A重油）が設備から2000L漏洩
- ⑥取水への影響 : 男川浄水場にて
19日（木） 3：30より大平取水口取水停止
8：50より男川取水口取水停止
14：45より男川取水口取水再開
乙川頭首工にて、18日（水） 23：00より取水停止

2. 事故対応

- 現在の対応 : 18日 20：30 乙川 大橋 にて、岡崎市によりオイルフェンスを設置。
18日 23：00 乙川 美保橋 にて、岡崎市によりオイルフェンスを設置。
19日 9：00 乙川 大平橋 にて、岡崎市によりオイルフェンスを設置。
19日 9：00 乙川 男川浄水場 堰 にて、岡崎市によりオイルフェンスを設置。
西三河建設事務所にオイルフェンスを貸与
19日 16：00 乙川 吹矢橋 にて、西三河建設事務所によりオイルフェンスを設置。

今後の対応 : 夜間照明のため、男川浄水場へ照明車を派遣予定。

- 3. 資料 位置図 別紙のとおり
- 4. 解禁 指定なし
- 5. 配布先 岡崎市政記者会、岡崎新聞記者会
- 6. 問合せ先 矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局
国土交通省 豊橋河川事務所 管理課長 竹内

0532-48-8105

